

平成24年5月21日

ホルムアルデヒド検出に伴う調査

波川市水道部水道課

採水年月日	平成24年5月19日 (土)	気温	水温	残塩	採水時間	ホルムアルデヒド
試料番号	採水地点	(℃)	(℃)	(mg/l)	採水時間	(mg/l)
1	阪ノ下浄水場 原水	24.0	9.6		17:10	<0.008
2	阪ノ下浄水場 浄水	24.0	9.5	0.35	17:15	<0.008
3	環境管理事務所	25.5	16.5	0.25	16:25	<0.008
検査機関	波川市市民部環境課環境分析室					